



Zaleca się prowadzenie wszystkich przewodów w obudowie rozdzielnic PV po jednej stronie, aby zapobiec powstaniu pętli indukcyjnej.

Istnieje możliwość zastosowania zacisków do okablowania typu V.

- 1. DS50PVS-1000G/51 C480391
- 2. 21PV3722

Rozdzielnica 1C-2RG JEAN MUELLER POLSK  
 Ogranicznik przepięć typ 2 (C) CITEL 1 szt.  
 Rozłącznik izolacyjny 2-biegunowy 25 A 1000 V DC SOCOMEC 1 szt.

Inwestor				
Obiekt				
Temat				
	Imię, Nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis	Skala
Projektant				Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				